



161212050682

检测报告

TEST REPORT

报告编号:

GST20210716-006

项目名称:

安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心水质检测

委托单位:

安徽江淮汽车集团股份有限公司

检测类别:

委托检测

报告日期:

2021 年 7 月 23 日



安徽国晟检测技术有限公司

ANHUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGY CO., LTD.

目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位	检测项
	便携式 pH 计法《水和废水监测分 析方法》(第四版)国家环境保护总 局(2002 年)	PHB 型便携式 pH 计	/	无量纲	pH 值
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度 法 GB 11893-1989	721 型可见分光光度计	0.01	mg/L	
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法 HJ 535-2009	721 型可见分光光度计	0.025	mg/L	
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定	HCA-100	A	mg/L	

達

鏡

城

型

型



国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 结 果

样品编号: GST20210716-006/S1

第 2 页、共 2 页、

样品名称	研发三期雨水外排水样
样品来源	安徽江淮汽车集团股份有限公司
样品性状	S1 无色微浑
检测项目	pH 值、总磷、氨氮、化学需氧量
采样方法	现场采样

采样日期	2021 年 7 月 20 日
------	-----------------

检测日期	2021 年 7 月 21 日-7 月 23 日
------	--------------------------

检测项目	单位	检测结果
pH 值	无量纲	7.20
总磷	mg/L	0.12
氨氮	mg/L	0.339

化学需氧量	mg/L	18
-------	------	----

以下空白		
------	--	--



安徽国晟检测技术有限公司

ANHUI GUOSHENG TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

说 明

- 一、本检测报告仅对此次来样/送检样品检测结果负责。
- 二、任何对于检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视作无效。
- 三、未经检测单位书面批准，不得扫描或部分复印检测报告。
- 四、不得利用本检测报告作任何商业性的宣传活动。
- 五、本单位应按要求，对检测结果和相关资料进行保存。
- 六、若委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。

本检测单位通讯资料：

单位名称：安徽国晟检测技术有限公司

单位地址：合肥市高新区合欢路 12 号天龙集团回型楼三楼

电话：0551-63848435

传真：0551-63848435

邮政编码：230088